

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» (Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева)

ПРИКАЗ

02.09.2025

№ 01-10-01/1491

Об обеспечении требований пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» и утверждении Программ противопожарного инструктажа и инструкций

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и на основании информационного письма Минобрнауки России от 02.12.2024 № МН-6/2738 «О методических рекомендациях».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:
 - 1.1. Программу вводного противопожарного инструктажа с работниками ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (приложение № 1).
 - 1.2. Программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте с работниками ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (приложение № 2).
 - 1.3. Программу противопожарного инструктажа с обучающимися (студентами) ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (приложение № 3).

1.4. Инструкцию № 1 о мерах пожарной безопасности и Инструкцию № 2 о мерах пожарной безопасности в помещениях общежитий (приложение № 4).

1.5. Порядок, виды и сроки обучения работников ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» по программам противопожарного инструктажа (приложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации противопожарных инструктажей с работниками ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (приложение № 6).

1.7. Форму журнала регистрации противопожарных инструктажей с обучающимися (студентами) всех форм и уровней образования ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (приложение № 7).

2. Руководителям структурных подразделений, а также должностным лицам, в установленном порядке, назначенными ответственными за пожарную безопасность:

2.1. В своей деятельности руководствоваться Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 и локальными нормативными актами университета в области пожарной безопасности.

2.2. Своевременно выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, постановлений, предписаний и иных законных требований в целях соблюдения противопожарного режима.

2.3. Предоставлять возможность должностному лицу и работникам отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности, ответственных за профилактику мер и создание системы пожарной безопасности проводить пожарно-техническое обследование и проверки подведомственных учебных, производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений университета в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

2.4. Обеспечить прохождение работниками и обучающимися (студентами) противопожарного инструктажа не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

2.5. Обеспечить соблюдение правил проведения массовых мероприятий и определенных видов работ (при проведении таковых в конкретных зданиях, помещениях) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

2.6. Ознакомить с настоящим приказом работников структурных подразделений университета, путем заполнения листа ознакомления. Заполненные листы ознакомления представить в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности на электронный

адрес kb@asu-edu.ru в срок до 20.09.2025 года (отв. руководители структурных подразделений).

3. Назначить ответственным за проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками университета начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности Коновалова В.А.

4. Возложить на руководителей структурных подразделений персональную ответственность за исполнение настоящего приказа.

5. Разместить данный приказ на сайте АГУ в разделе «Комплексная безопасность» подразделе Пожарная безопасность (отв. Васильева З.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора



Г.В Станкевич

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления правового
и организационного обеспечения



Д.В. Ковалев

Начальник управления по информационной
политике и связям с общественностью



З.А. Васильева

Начальник общего отдела



М.И. Безниско

Начальник службы охраны труда и безопасности



Е.Ж. Исенбаев

Начальник отдела ГО, ЧС и ПБ



В.А. Коновалов

Исп.: Коновалов В.А. 24-64-05 (138)



ПРОГРАММА

Вводного противопожарного инструктажа с работниками ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева (далее – программа, университет) разработана в соответствии с:

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

— Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2025 N 81324).

1.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения работников ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет начальник отдела ГО, ЧС и ПБ, начальник управления по административно-хозяйственной работе, главный инженер и руководители структурных подразделений.

1.3. Обучение содержит теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно.

1.4. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников университета обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, оборудования, имеющихся на объекте защиты, систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

1.5. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с настоящим Порядком начальником отдела ГО, ЧС и ПБ, начальником управления по административно-хозяйственной работе, главным инженером и руководителями структурных подразделений.

1.6. С учащимися, проживающими в общежитии, противопожарный инструктаж проводится начальниками хозяйственных отделов (в том числе лицами, работающими на основании гражданско-правового договора, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности) при вселении в общежитие и повторно через 6 месяцев.

1.7. Противопожарные инструктажи проводятся по программам проведения противопожарных инструктажей с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности в т.ч. размещенными на официальном сайте университета в разделе «Комплексная безопасность» подразделе пожарная безопасность.

1.8. Виды и сроки проведения противопожарных инструктажей. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в университете в пределах помещений здания одного класса функциональной пожарной опасности.

1.8.1. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный противопожарный инструктаж;
- первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;
- повторный противопожарный инструктаж.
- внеплановый противопожарный инструктаж;
- целевой противопожарный инструктаж.

1.8.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в университете сотрудниками отдела ГО, ЧС и ПБ. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу в университет, в том числе временно;
- с лицами, командированными, прикомандированными в университет;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в университете, по решению руководства университета.

1.8.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в структурном подразделении руководителем структурного подразделения университета.

Первичный на рабочем месте противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности.

1.8.4. Повторный противопожарный инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным приказом ректора за пожарную безопасность в структурном подразделении:

— не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в структурном подразделении университета, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;

Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории университета с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

1.8.5. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным приказом ректора за пожарную безопасность в структурном подразделении:

— при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, в части касающейся требований пожарной безопасности для объектов образовательных организаций высшего образования;

— при нарушении лицами, осуществляющими трудовую деятельность в университете обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

— в случае перерыва в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой деятельности.

1.8.6. Целевой противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

— перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

— перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности;

— перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

— в иных случаях, определяемых ректором университета.

1.8.7. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений инструктируемых требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа. Проверка соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа осуществляется в форме индивидуального опроса, в процессе которого лицом, проводящим опрос, должен быть выявлен уровень знаний проверяемого лица, полученный в процессе проведения инструктажа.

1.8.8. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в университете не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

1.8.9. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в университете, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в университете, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей, согласно приложения № 4 к приказу.

1.8.10. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.

1.8.11. Лицо, ответственное за хранение журнала учета противопожарных инструктажей - ответственный за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении (приложение № 2).

2. ПРОГРАММА
вводного противопожарного инструктажа

№ п/п	Темы	Время, мин
1	Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) организации и территории.	5
2	Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.	5
3	Статистика, причины и последствия пожаров на объектах (территориях) АГУ им. В.Н. Татищева.	5
4	Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в АГУ им. В.Н. Татищева за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	5
5	Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	5
6	Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах АГУ им. В.Н. Татищева. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	5
7	Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в АГУ им. В.Н. Татищева, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделений), рабочего места.	5
8	Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей в общежитиях АГУ им. В.Н. Татищева.	5
Итого:		40 мин

1. Общие сведения о специфике пожарной опасности объектов защиты

Полное наименование	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева»
Сокращенное наименование	ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» АГУ им. В.Н. Татищева
Юридический адрес	414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Татищева зд. 20 А
Номер телефона	Тел.: 8 (8512) 24-64-00 Факс: 8 (8512) 24-68-64
Адрес электронной почты	asu@asu-edu.ru
ИНН/КПП	3016009269/ 301601001
ОГРН	1023000818554
Вид деятельности	Образовательная деятельность
Место нахождения объектов производственного контроля ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева»	— Учебный корпус № 1 (АО, г. Астрахань, ул. Татищева, зд. 20а); — Пристрой к уч. Корпусу № 1 (АО, г. Астрахань, ул. Татищева, зд. 20а стр. 1) — Учебный корпус № 2 (АО, г. Астрахань, площадь Шаумяна, стр. 1); — Учебный корпус № 3 (АО, г. Астрахань, ул. Ахматовская, стр. 11); — Учебный корпус № 4 (АО, Приволжский р-н, Начало поселок, ул. Советская, дом 2, литер стр. А); — Учебный корпус № 5 (АО, г. Астрахань, ул. Коновалова, дом 2); — Учебный корпус № 6 (АО, г. Астрахань, ул. Мосина, зд. 1л); — Учебный корпус № 7 (АО, г. Астрахань, ул. С. Перовской, зд. 96 стр. 4); — Учебный корпус № 8 (АО, г. Астрахань, ул. С. Перовской, строение 96/1); — Учебный корпус № 9 (АО, г. Астрахань, город Астрахань, ул. С. Перовской, строение 96/2); — Учебный корпус № 10 (АО, г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 61); — Общежитие № 1 (АО, г. Астрахань, Татищева, 20); — Общежитие № 3 (АО, г. Астрахань, ул. Татищева, ст. 20/1); — Медицинский центр (Общежитие № 3) (АО, г. Астрахань, ул. Татищева, стр. 20/1); — Общежитие № 5 (АО, г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 96);

	— Общежитие № 6 (АО, г. Астрахань, ул. С. Перовской, д 96); — Общежитие № 8 («Южный корпус», «Северный корпус» - 900 мест) (АО, г. Астрахань, ул. С. Перовской 96); — Учебный корпус № 1 (АО, г. Знаменск, ул. Островского, д. 16); — Учебный корпус № 2 (АО, г. Знаменск, просп. 9 Мая, д. 2 Г, стр. 1); — Учебный корпус № 3 (АО, г. Знаменск, ул. Островского, д. 19)
--	--

Исходя из специфики зданий, пожар может произойти только из-за серьезного нарушения требований пожарной безопасности, использование открытого огня в помещении или неисправности электрооборудования.

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты

2.1. При эксплуатации, прилегающей к объектам (территориям) (зданиям учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета) запрещается:

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

- использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности.

Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

2.2. В зданиях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и

подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- курение в зданиях запрещено;

- все пожароопасные (огневые) работы в зданиях и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.3. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов на объектах (территориях) (зданиях учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета)

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на

лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей.

2.4. Требования к эксплуатации электроустановок на объектах (территориях) (зданиях учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета)

- Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией

изготовителя.

2.5. Содержание систем противопожарной защиты объектов (территорий) (зданий учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета): системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре

Отключение или перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев проведения работ по их техническому обслуживанию или ремонту.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые дополнительные меры по защите объектов и находящихся в них людей от пожара.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации, имеющие лицензию МЧС России.

2.6. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты объектов (территорий) (зданий учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета).

В период создания и работы, пожаров на объектах (территориях) (зданиях учебных корпусов, общежитий, иных зданиях, сооружениях) университета не происходило.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в университете в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» работники университета обязаны:

- соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно сообщать в пожарную охрану ГУ МЧС по АО и г. Астрахани;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора,

сотрудников отдела ГО, ЧС и ПБ и ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях университета;

— предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений

3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица университета в пределах своих компетенции.

Вышеуказанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности установлен законодательством Российской Федерации.

4. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

4.1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

4.2. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 4)

техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» введены в действие Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в РФ содержат 24 раздела (I - XXIV), где раздел I содержит общие требования для всех объектов защиты, а последующие разделы разбиты по видам объектов (например, раздел VII. Объекты организаций торговли), отдельным инженерным системам зданий (например, раздел III. Системы теплоснабжения и отопления), видам работ (например, XVI. Пожароопасные работы) или требованиям к отдельным документам (например, XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности).

Правила противопожарного режима в РФ обязательны для исполнения всеми руководителями и служащими органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, работников организаций и граждан.

Обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

5. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Инструктируемый знакомится с инструкциями о мерах пожарной безопасности в университете и приказами по вопросам пожарной безопасности.

6. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в университете, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах (территориях) (зданиях учебных корпусов, общежитий, иных зданий, сооружений университета), в том числе при вызове пожарной охраны.

8.1. Каждый работник университета при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, открытый огонь, повышение температуры и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, Ф.И.О. сообщаемого информацию (телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона)), а также необходимо сообщить о случившемся на пост охраны объекта (КПП) и в службу охраны труда и безопасности;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей
В жилых помещениях общежитий запрещается:

— устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение;

— использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат;

— хранение баллонов с горючими газами, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, балконах, лоджиях.

В комнатах и на этажах должны размещаться планы эвакуации на случай пожара.

Приложение № 2 к приказу
от 02.09.2025 № 04-10-01/1491

ПРОГРАММА
первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте с
работниками
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н.
Татищева»

№ п/п	Темы	Время, мин
1	Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	5
2	Знание инструкций о мерах пожарной безопасности.	5
3	Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования.	5
4	Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.	5
5	Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.	5
6	Меры личной безопасности при возникновении пожара	5
7	Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах	5
8	Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом	10

9	Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей	5
Итого:		50 мин

1. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника университета за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» работники университета обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора, сотрудников отдела ГО, ЧС и ПБ, ответственных лиц за пожарную безопасность в структурных подразделениях университета, назначенных приказом ректора;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2. Знание инструкций о мерах пожарной безопасности

Инструктируемый знакомится с инструкциями о мерах пожарной безопасности, разработанной для здания, помещения, в котором расположено его рабочее место. Особое внимание обращается:

- на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и выходов;
- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ (при наличии таковых);

- на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- на расположение мест для курения;
- на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов.

3.1. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов.

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризующее возможность возникновения горения или взрыва веществ и материалов.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризующая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва.

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности.

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания.

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность.

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения.

«Треугольник пожара», вершины которого:

- «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная коробка, пластиковый стул);
- «Окислитель» (например, кислород);
- «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания, нагревающийся силовой кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).

3.2. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

Обращается внимание инструктируемого на возможные причины пожара, источники зажигания, а также места использования и хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара. Ознакомление с планом эвакуации.

4.1. План эвакуации людей при пожаре.

До инструктируемого доводится информация о смонтированных в здании системах противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, внутренний противопожарный водопровод).

На плане эвакуации людей при пожаре обращается внимание на расположение:

- эвакуационных путей и выходов (аварийных выходов – при наличии);
- лестниц и лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей;
- мест размещения планов эвакуации;
- мест размещения средств противопожарной защиты (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты, ручные пожарные извещатели);
- средств спасения (СИЗОД, самоспасатели), медицинских средств, средств связи.

На ближайшем к рабочему месту инструктируемого плане эвакуации людей при пожаре показываются и рассказываются действия по эвакуации в случае возникновения пожара.

4.2. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара.

Инструктируемому разъясняется, что объекты защиты обеспечиваются огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Кроме того, при расчёте количества огнетушителей учитывается расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя.

Порошковый огнетушитель (ОП-5, ОП-8, ОП-10 и т.п.) рекомендуют использовать для защиты разнообразных объектов:

- оборудование, наружные установки, транспорт;
- административные объекты, жилые помещения, бытовки и склады.

Столь обширная отрасль применения порошкового огнетушителя обусловлена преимуществами:

- общий вес, небольшие габариты порошкового огнетушителя, в связи с чем никаких сложностей с монтажом, демонтажем, эксплуатацией данного типа огнетушителя не возникает;
- вес заряда достаточно большой, поэтому его можно эксплуатировать в течение продолжительного срока, ликвидировать более объемный очаг возгорания.

Для того, чтобы привести в действие огнетушитель, необходимо снять пломбу, вынуть чеку и направить сопло (шланг) огнетушителя непосредственно на огонь. Огнетушитель, который уже был использован, можно перезарядить.

Углекислотный огнетушитель (ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10 и т.п.) предназначен для тушения возгораний горючих и тлеющих материалов в небольшом количестве, а также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего средства здесь применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства основаны на снижении концентрации кислорода в воздухе до такой величины, при которой горение прекращается, а также на понижении температуры зоны горения. Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы, не электропроводен, не изменяет своих качеств в процессе хранения.

У углекислотного огнетушителя раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, огнетушитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон огнетушителя при повышении в нем давления сверх допустимого.

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до -70°C . В случае попадания пены в глаза, их следует промыть чистой водой или 2% раствором борной кислоты.

4.3. Требования при тушении электроустановок.

Обращается внимание на наличие на маркировке огнетушителей информации, нанесённой в соответствии с п.7.1 ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (например: «ВНИМАНИЕ: не применять для тушения электрооборудования под напряжением» или «Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением не более... В с расстояния не менее... м» (с указанием допустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения)).

Озвучивается информация о безопасном расстоянии, с которого следует выполнять тушение, которая содержится в руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом) каждого огнетушителя (по п.12.6 ГОСТ Р 51057-2001).

5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в службу охраны корпуса или общежития.

- Лифтами при пожаре пользоваться запрещено.

Инструктируемый знакомится с особенностями работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте, а также с порядком отключения электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

До инструктируемого доводится порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места.

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°C человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны также ожоги кожи.

В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. При выходе из задымлённого помещения накинуть на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать

организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия.

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ (химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, например, солнечные).

Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково.

Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие.

Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью.

Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и поверхностные поражения.

Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении площади ожога можно комбинировать эти способы.

Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела.

Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов.

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь.

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки мази, жиры.

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом.

8.1. Организация эвакуации персонала. Практическая отработка плана эвакуации. Инструктируемый изучает пути эвакуации, место расположения плана эвакуации, места размещения первичных средств пожаротушения на путях эвакуации.

8.2. Работа с огнетушителем.

Инструктируемый практически выполняет имитацию действий при применении огнетушителя.

8.3. Использование пожарного крана.

Инструктируемые должны продемонстрировать следующие действия: разбить (имитировать разбивание) стекло в окошке для хранения ключа на пожарном шкафу, открыть пожарный шкаф, взять ствол, который прикреплен к рукаву, открыть (имитировать открытие) вентиль, в случае использования насосов-повысителей в пожарном шкафу нажать кнопку дистанционного управления для запуска насосов. (Выровнить текст)

9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

До инструктируемого доводятся требования пожарной безопасности в зданиях для проживания людей из Правил противопожарного режима в РФ. Инструктируемый знакомится с инструкцией о мерах пожарной безопасности, разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место.

В общежитии лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) проживающих с мерами пожарной безопасности. На этажах вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

ПРОГРАММА
противопожарного инструктажа с обучающимися (студентами)
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н.
Татищева»

№ п/п	Темы	Время, мин
1	Обязанность обучающегося соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность обучающегося за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	5
2	Знание инструкций о мерах пожарной безопасности.	5
3	Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов. Первичные средства пожаротушения.	5
4	Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.	5
5	Обязанности и порядок действий обучающегося при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.	5
6	Меры личной безопасности при возникновении пожара	5
7	Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.	5
8	Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом	10
9	Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (общежитиях)	5

Итого:	50 мин
--------	--------

1. Обязанность обучающегося соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность обучающегося университета за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Обращается внимание инструктируемого, что в соответствии со ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» работники университета обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2. Знание инструкций о мерах пожарной безопасности.

Инструктируемый знакомится с инструкциями о мерах пожарной безопасности, разработанной для здания, помещения, в котором расположено его рабочее место. (Здесь по обучающимся !!!) Особое внимание обращается:

- на порядок содержания территории, здания и помещений, эвакуационных путей и выходов;
- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ (при наличии таковых);
- на порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- на расположение мест для курения;
- на порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов.

Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов.

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризующее возможность возникновения горения или взрыва веществ и материалов.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризующая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва.

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

- негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);

- трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;

- горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности.

Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания.

Окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность.

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения.

«Треугольник пожара», вершины которого:

- «Горючее вещество» (горючая среда, например, деревянный стол, бумажная коробка, пластиковый стул);

- «Окислитель» (например, кислород);

- «Источник зажигания» (искра от короткого замыкания,

нагревающийся силовой кабель, способный вызвать воспламенение материалов и др.).

4. Условия возникновения горения и пожара.

Обращается внимание инструктируемого на возможные причины пожара, источники зажигания, а также места использования и хранения горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара. Ознакомление с планом эвакуации. План эвакуации людей при пожаре.

До инструктируемого доводится информации о смонтированных в здании системах противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, внутренний противопожарный водопровод).

На плане эвакуации людей при пожаре обращается внимание на расположение:

- эвакуационных путей и выходов (аварийных выходов – при наличии);
- лестниц и лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей;
- мест размещения планов эвакуации;
- мест размещения средств противопожарной защиты (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты, ручные пожарные извещатели);
- средств спасения (СИЗОД, самоспасатели), медицинских средств, средств связи.

На ближайшем к рабочему месту инструктируемого плане эвакуации людей при пожаре показываются и рассказываются действия по эвакуации в случае возникновения пожара.

6.1. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара.

Инструктируемому разъясняется, что объекты защиты обеспечиваются огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Кроме того, при расчёте количества огнетушителей учитывается расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя.

Порошковый огнетушитель (ОП-5, ОП-8, ОП-10 и т.п.) рекомендуют использовать для защиты разнообразных объектов:

- оборудование, наружные установки, транспорт;
- административные объекты, жилые помещения, бытовки и склады.

Столь обширная отрасль применения порошкового огнетушителя обусловлена преимуществами:

- общий вес, небольшие габариты порошкового огнетушителя, в связи с чем никаких сложностей с монтажом, демонтажем, эксплуатацией

данного типа огнетушителя не возникает;

— вес заряда достаточно большой, поэтому его можно эксплуатировать в течение продолжительного срока, ликвидировать более объемный очаг возгорания.

Для того, чтобы привести в действие огнетушитель, необходимо снять пломбу, вынуть чеку и направить сопло (шланг) огнетушителя непосредственно на огонь. Огнетушитель, который уже был использован, можно перезарядить.

Углекислотный огнетушитель (ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10 и т.п.) предназначен для тушения возгораний горючих и тлеющих материалов в небольшом количестве, а также электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего средства здесь применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства основаны на снижении концентрации кислорода в воздухе до такой величины, при которой горение прекращается, а также на понижении температуры зоны горения. Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы, не электропроводен, не изменяет своих качеств в процессе хранения.

У углекислотного огнетушителя раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, огнетушитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон огнетушителя при повышении в нем давления сверх допустимого.

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как температура его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до -70°C . В случае попадания пены в глаза, их следует промыть чистой водой или 2% раствором борной кислоты.

6.2. Требования при тушении электроустановок.

Обращается внимание на наличие на маркировке огнетушителей информации, нанесённой в соответствии с п.7.1 ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (например: «ВНИМАНИЕ: не применять для тушения электрооборудования под напряжением» или «Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением не более... В с расстояния не менее... м» (с указанием допустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения).

Озвучивается информация о безопасном расстоянии, с которого следует выполнять тушение, которая содержится в руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом) каждого огнетушителя (по п.12.6 ГОСТ Р 51057-2001).

6. Обязанности и порядок действий обучающегося при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

— немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся преподавателю, на пост охраны (КПП) учебного корпуса, общежития, в службу охраны труда и безопасности.

— лифтами при пожаре пользоваться запрещено.

Инструктируемый ознакамливается с особенностями работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте, а также с порядком отключения электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

До инструктируемого доводится порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места.

7. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°C человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны также ожоги кожи.

В задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой.

При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в большинстве случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

8. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ (химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения (радиационные ожоги, например, солнечные).

Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково.

Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие.

Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью.

Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и поверхностные поражения.

Тяжесть состояния, пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении площади ожога можно комбинировать эти способы.

Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела.

Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает площадь и глубину ожогов.

Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь.

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки мази, жиры.

9. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом.

Организация эвакуации персонала. Практическая отработка плана эвакуации. Инструктируемый изучает пути эвакуации, место расположения плана эвакуации, места размещения первичных средств пожаротушения на путях эвакуации.

Работа с огнетушителем.

Инструктируемый практически выполняет имитацию действий при применении огнетушителя.

Использование пожарного крана.

Инструктируемые должны продемонстрировать следующие действия: разбить (имитировать разбивание) стекло в окошке для хранения ключа на пожарном шкафу, открыть пожарный шкаф, взять ствол, который прикреплен к рукаву, открыть (имитировать открытие) вентиль, в случае использования насосов-повысителей в пожарном шкафу нажать кнопку дистанционного управления для запуска насосов.

10. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

До инструктируемого доводятся требования пожарной безопасности в зданиях для проживания людей из Правил противопожарного режима в РФ. Инструктируемый знакомится с инструкцией о мерах пожарной безопасности, разработанной для здания, в котором расположено его рабочее место.

В общежитии лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) проживающих с мерами пожарной безопасности. На этажах вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

ИНСТРУКЦИЯ № 1
о мерах пожарной безопасности
в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н.
Татищева»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 г. № 1479, Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений (помещений) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками (сотрудниками) ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (далее – университет), иными лицами, находящимися на территории и объектах университета и обучающимися (студентами) всех форм и уровней образования).

1.2. Все работники университета допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Руководители структурных подразделений и работники (сотрудники) университета, ответственные за пожарную безопасность в университете и в структурных подразделениях университета, обучаются по программам дополнительного профессионального образования.

Остальные работники обучаются по программам противопожарного инструктажа:

- вводный – при оформлении работника на работу;
- первичный на рабочем месте – со всеми вновь принятыми работниками на работу;
- повторный – не реже одного раза в год со всеми работниками;
- внеплановый или целевой – по необходимости.

С обучающимися (студентами) перед началом каждого учебного года (семестра) проводятся занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.

Ознакомление (под роспись) с мерами пожарной безопасности граждан, прибывающих в общежития.

1.3. В отношении здания, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек разрабатывается план эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. В комнатах общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

1.4. В зданиях с круглосуточным пребыванием людей (общежитиях) организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивается обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.

1.5. Выполнение установленных законодательством Российской Федерации требований пожарной безопасности достигается разработкой и осуществлением мер пожарной безопасности, в том числе определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов университета.

1.6. Меры пожарной безопасности в настоящей Инструкции разработаны, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

1.7. Все работники, обучающиеся (студенты), представители сторонних (подрядных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории университета, должны быть обучены мерам пожарной безопасности, знать основные требования Правил противопожарного режима в РФ, настоящей Инструкции, порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения, получении сообщения о пожаре, эвакуации людей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и т.д.) должны уметь ими пользоваться.

1.8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на руководителя, который:

- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;
- отвечает за меры пожарной безопасности;
- назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического

оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов университета.

1.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях университета несут руководители соответствующих подразделений.

1.10. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник университета.

1.11. Обучающиеся несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации

1.12. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.13. Помимо настоящей инструкции работники и обучающиеся должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева», в структурных подразделениях, работников и обучающихся (студентов) всех форм и уровней образования

2.1. Ректор университета или лицо исполняющее его обязанности осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

2.2. Для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в университете приказом ректора назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность в университете и в структурных подразделениях университета.

2.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в университете и в структурных подразделениях обязаны:

2.3.1. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

2.3.2. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

2.3.3. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

2.3.4. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

2.3.5. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного противопожарного надзора сведения и документы о

состоянии пожарной безопасности в университете, а также о происшедших на территории университета пожарах и их последствиях;

2.3.6. Незамедлительно сообщать в ГУ МЧС по Астраханской области о возникших пожарах.

2.3.7. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.

2.3.8. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

2.3.9. Один раз в год проводить проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам.

2.3.10. Осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

2.3.11. Содержать в исправном состоянии механизмы для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем дверей. Не допускать установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.3.12. Содержать в исправном состоянии наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.3.13. Очищать от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений).

2.3.14. Содержать сети внутреннего противопожарного водопровода в исправном состоянии, организовывать проведение их проверок в части

водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекачка пожарных рукавов должна производиться не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.3.15. Организовывать проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2-х раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.3.16. Закрывать на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, на дверях указанных помещений размещать информацию о месте хранения ключей.

2.3.17. Обеспечить доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.4. Работники университета обязаны:

2.4.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в университете.

2.4.2. Знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

2.4.3. Знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны.

2.4.4. Выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений.

2.4.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

2.4.6. Своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности.

2.4.7. Выполнять законные требования специалистов отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности, и администрации университета по вопросам пожарной безопасности.

2.5. Обучающиеся (студенты) университета всех форм и уровней образования обязаны:

2.5.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в университете.

2.5.2. Знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

2.5.3. Знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;

2.5.4. Выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений.

2.5.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

2.5.6. Своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности.

2.5.7. Выполнять законные требования специалистов отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности, и администрации университета по вопросам пожарной безопасности.

3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений (помещений) и эвакуационных путей

3.1. Запрещается курение на территории и в помещениях университета.

3.2. Требования к содержанию территории:

3.2.1 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны содержаться в исправном состоянии.

3.2.2 Объекты должны быть очищены от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

3.2.3 Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

3.3. На территории университета запрещается:

3.3.1 Использовать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

3.3.2 Использовать для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

3.3.3 Сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

3.4. Требования к содержанию зданий, сооружений и помещений:

3.4.1 Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

3.4.2 При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечить ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.

3.4.3 При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее – мероприятия с массовым пребыванием людей) организуется:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

в) применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

г) новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки

елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

3.5. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:

- а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

3.6. В зданиях, сооружениях и в помещениях Университета запрещается:

- а) использовать открытый огонь на балконах (лоджиях);
- б) оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и т.п.);
- в) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- г) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- д) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- е) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях;
- з) проводить уборку помещений и очистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
- и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

н) закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

4. Порядок эксплуатации электроустановок

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

4.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

4.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.4. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы, а также другие бытовые электроприборы;

б) использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

в) пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

г) складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра

от светильников, электропроводов и других электроустановок;

д) использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

е) использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода;

ж) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

з) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

и) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

к) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

л) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

м) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

н) оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха

5.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

5.2. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.

5.3. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны производиться по утвержденному графику.

5.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
- в) отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
- г) хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
- д) хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
- е) использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

6. Проведение огневых работ

6.1. Виды огневых работ:

- а) производственные операции с применением открытого огня;
- б) электросварка;
- в) газосварка;
- г) паяльные работы;
- д) механическая обработка металла с образованием искр.

6.2. Для проведения огневых работ на временных местах оформляется наряд-допуск на выполнение этих работ. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ проветрить помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

6.3. При проведении огневых работ запрещается:

- а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе обучающихся, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

6.4. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

7. Требования к содержанию путей эвакуации

7.1. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

7.2. На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) должны быть установлены приспособления для самозакрывания.

7.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

7.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

8. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

8.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

8.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

9. Содержание средств пожарной сигнализации

9.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.

9.2. К местам размещения технических средств пожарной сигнализации должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

9.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной сигнализации, должны защищаться надежными ограждениями.

9.4. Извещатели пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ извещатели и оповещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

10. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

10.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами

пожарной безопасности.

10.2. Приступать к проведению строительно-монтажных и пожароопасных работ допускается только после согласования со специалистами отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС в части соблюдения требований противопожарной безопасности.

10.3. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

10.4. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

10.5. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность.

10.6. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

10.7. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

10.8. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

10.9. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

11. Обязанности и действия работников (обучающихся) при пожаре

11.1. Каждый работник (обучающийся) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

б) поставить в известность непосредственного руководителя (представителя администрации) и отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС (тел. 39-30-30);

в) запустить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре систему (при ее несрабатывании в автоматическом режиме) с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя;

г) по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, отключив электрооборудование, закрыть за собой окна и двери;

е) выполнять команды по эвакуации, поступающие от руководителя структурного подразделения (заведующего отделением, преподавателя) и по системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

11.2. Руководитель и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

б) в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

в) при необходимости отключить электроэнергию;

г) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

д) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, а также обучающихся;

е) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

з) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

и) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

к) проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

л) принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара;

м) обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

12. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (учебных занятий)

12.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит работник, ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

12.2. Проверку учебной аудитории перед закрытием в конце рабочего дня проводит преподаватель по завершении учебных занятий.

12.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- а) из помещения удалены сгораемые отходы производства;
- б) выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);
- в) из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- г) обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;
- д) дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;
- е) в помещении отсутствует запах дыма и гари;
- ж) в помещении не остался кто-либо из работающих (обучающихся) лиц или посторонние лица.

ИНСТРУКЦИЯ № 2

о мерах пожарной безопасности в помещениях общежитий
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н.
Татищева»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок содержания территорий, здания и помещений общежития и является обязательной для исполнения всеми работниками и проживающими общежитий ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» (далее – общежитие университета), в том числе посетителями.

1.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в общежитии университета возлагается на начальника хозяйственного отдела.

1.3. Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник общежития университета.

1.4. Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности в жилых комнатах несут проживающие общежития университета.

1.5. Работники и проживающие общежития университета должны знать места нахождения средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.6. Работники общежития университета должны проходить противопожарные инструктажи при устройстве на работу и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.7. Проживающие в общежитии университета должны проходить противопожарные инструктажи при заселении и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.8. Помимо настоящей инструкции работники и проживающие общежития университета должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

1.9. Нарушители Правил пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной, административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности в помещениях и на территории общежития

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях общежития **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- а) курить;
- б) использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);
- в) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- г) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- д) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- е) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- ж) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- з) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- и) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- к) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- л) пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
- м) приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
- н) загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;
- о) разводить костры, сжигать отходы и тару;
- п) устраивать свалки горючих отходов;

- р) использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта;
- с) ввозить на территорию емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- т) использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- у) хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
- ф) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
- х) применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
- ц) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- ч) хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;
- ш) пользоваться электрическими чайниками, мультиварками и т.п. в жилых комнатах;
- щ) пользоваться электрическими обогревателями;
- ы) хранить баллоны с горючими газами.

2.2. Территория в пределах общежития Университета должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к общежитию Университета и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией района по месту расположения общежития.

2.4. На всех жилых этажах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны, а также табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.6. Помещения общежития Университета должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух на каждом этаже здания.

2.7. В общежитии Университета запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Порядок осмотра и закрытия служебных (жилых) помещений

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит работник, ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

3.2. Проверку комнаты перед уходом осуществляет проживающий последним покидающий комнату.

3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

а) выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);

б) в помещении отсутствует запах дыма и гари.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электрооборудованию

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.3. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

б) использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

в) пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

г) складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

д) использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

е) использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

5. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать,

затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

5.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

6. Содержание средств пожарной сигнализации

6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.

6.2. К местам размещения технических средств пожарной сигнализации должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной сигнализации, должны защищаться надежными ограждениями.

6.4. Извещатели пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ извещатели и оповещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

7. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

7.2. Приступить к проведению строительно-монтажных и пожароопасных работ допускается только после согласования со специалистами отдела мобилизационной работы и защиты от ЧС в части соблюдения требований противопожарной безопасности.

7.3. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

7.4. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

7.5. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность.

7.6. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

7.7. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

7.8. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

7.9. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

8. Действия работников и проживающих в общежитиях университета при пожаре

8.1. Каждый работник (проживающий) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, свои персональные данные и номер телефона, с которого передается сообщение;

б) поставить в известность непосредственного руководителя (заведующего общежитием) и отдел мобилизационной работы и защиты от ЧС (тел. 39-30-30);

в) запустить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре систему (при ее несрабатывании в автоматическом режиме) с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя;

г) по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, отключив электрооборудование, закрыть за собой окна и двери;

е) выполнять команды по эвакуации, поступающие от заведующего общежитием (должностного лица).

8.2. Заведующий общежитием (должностное лицо), прибыв к месту пожара, обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

б) в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

в) при необходимости отключить электроэнергию;

г) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- д) удалить за пределы опасной зоны всех работников и проживающих, не участвующих в тушении пожара;
- е) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- з) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- и) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- к) проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;
- л) принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара;
- м) обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

**Порядок, виды и сроки обучения работников
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н.
Татищева» по программам противопожарного инструктажа**

1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, работающих и обучающихся в Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (далее – обучение) несет ректор, руководители структурных подразделений, назначенные приказом ректора университета.
2. Обучение включает в себя теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).
3. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников и обучающихся всех форм, и уровней образования, обязательных требований пожарной безопасности, изучения систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.
4. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, утвержденным приказом ректора.
5. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
6. Вводный противопожарный инструктаж с работниками проводится со всеми работниками университета (в том числе и временными или командированными в университет) до начала выполнения трудовой деятельности, сотрудниками отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности.
7. Вводный противопожарный инструктаж с обучающимися (студентами) всех форм проводится на 1 курсе до начала учебных занятий деканами факультетов или их заместителями, директором колледжа или его заместителями.
8. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в университете:

а) со всеми работниками, прошедшими вводный противопожарный инструктаж должностным лицом отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности;

б) с работниками, переведенными из другого подразделения, либо с работниками, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в университете.

9. С обучающимися (студентами) всех форм и уровней образования первичный противопожарный инструктаж не проводится.

10. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками и обучающимися (студентами) не реже одного раза в полгода.

11. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

а) на основании приказа (распоряжения) ректора университета;

б) при перерыве в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных дней;

12. Целевой противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

а) перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

б) перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

в) на основании приказа (распоряжения) ректора университета.

13. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц.

14. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений, программам противопожарного инструктажа.

15. Работники, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в университете не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

16. О проведении противопожарного инструктажа работников и обучающихся (студентов) университета всех форм и уровней образования, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.

17. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.

Приложение № 6 к приказу
от 02.09.2025 № 01-10-01/1494

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ С РАБОТНИКАМИ
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА

Наименование структурного подразделения: _____

Ответственное
лицо _____

(должность, Ф.И.О.)

Начат _____ 20 ____ г.
Окончен _____ 20 ____ г.

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	инструктирующего (из столбца 5)	Подпись инструктируемого (из столбца 3)		Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	инструктирующего (из столбца 9)	Подпись инструктируемого (из столбца 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение № 7 к приказу

от 02.09.2025 № 010-01/491

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (СТУДЕНТАМИ)
ВСЕХ ФОРМ И УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА

Наименование структурного подразделения:

Ответственное лицо

(должность, Ф.И.О.)

Окончен 20 г.

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Группа	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	инструктирующего (из столбца 5)	Подпись инструктируемого (из столбца 3)		Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись инструктируемого (из столбца 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11